





TOLERANCE ±10	30XA 352 OPT 254 OR 255		DATE	Feuille Sheet 1/27
	30XA 402 452		02-04-2012	
		00DCG000009000		



OPTION 10





VOIR DETAIL A
 NB : EQUERRES DE RACCORDEMENT GAINAGE VENTILATION POUR CHAQUE VENTILATEUR
 VOIR COTES SUR DETAIL A ET B.
 NB : ANGLE PLATES FOR EACH FAN
 SEE DETAILS A AND B FOR DIMENSIONS





EQUERRES RACCORDEMENT GAINE DE VENTILATION
 ANGLE PLATES FOR VENTILATION DUCT HIDING


TOLERANCE ±10	30XA 352 OPT 254 OR 255		DATE	Feuille Sheet 2/7 Indice G
	30XA 402 452		02-04-2012	
			00DCG000009000	

OPTION 100A OR OPTION 5 OR OPTION 6





OPTION 100A + 107 OR OPTION 5 + 107 OR OPTION 6 + 107






TOLERANCE ±10	30XA 352 OPT 254 OR 255		DATE	Feuille Sheet 3/7 Indice G
	30XA 402 452		02-04-2012	
		00DCG000009000		






OPTION 107



OPTION 100C



TOLERANCE ±10	30XA 352 OPT 254 OR 255		DATE	Feuille Sheet 4/7 Indice G
	30XA 402 452		02-04-2012	
00DCG000009000				







ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION

A100
30XA 402 452
30XA 352 OPT 254 / 255

TOLERANCE ±10	30XA 352 OPT 254 OR 255		DATE 02-04-2012	Feuille Sheet 5/7 Indice G
	30XA 402 452		00DCG000009000	

TAILLE SIZE	OPTIONS	PT (Kg)	P1 (Kg)	P2 (Kg)	P3 (Kg)	P4 (Kg)	P5 (Kg)	P6 (Kg)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
30XA 352	OPT 254 OR 255 + OPT 279	4710	796	715	827	743	858	771	2534	999	768
30XA 402	OPT 279	4673	831	715	837	721	843	726	2416	955	760
30XA 452	OPT 279	4743	848	726	852	729	856	733	2406	947	756
30XA 402	OPT 23 + OPT 279	4753	845	728	851	734	857	739	2416	955	760
30XA 452	OPT 23 + OPT 279	4823	862	738	866	741	870	745	2406	947	756
30XA 402	STD UNIT	4313	767	660	772	666	778	670	2416	955	760
30XA 452	STD UNIT	4383	784	671	787	673	791	677	2406	947	756
30XA 402	OPT 254 OR 255 + OPT 279	5190	923	795	929	801	936	807	2416	955	760
30XA 452	OPT 254 OR 255 + OPT 279	5260	940	805	945	808	949	812	2406	947	756
30XA 352	OPT 254 OR 255	4380	741	660	772	688	803	716	2534	999	768
30XA 402	OPT 23	4393	781	673	786	679	792	683	2416	955	760
30XA 452	OPT 23	4463	798	683	801	685	805	689	2406	947	756
30XA 402	OPT 254 OR 255	4830	859	740	864	746	871	751	2416	955	760
30XA 452	OPT 254 OR 255	4900	876	750	880	752	884	756	2406	947	756

	ENGLISH	FRANCAIS	GERMAIN	ESPAÑOL	ITALIANO
①	Cooler water inlet and outlet	Entrée et sortie eau évaporateur	Kaltwasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua al evaporador	Entrata e uscita acqua evaporatore
②	Cooler air vent	Purge air évaporateur	Kaltwasser entlüftungsventil	Purgador aire evaporador	Valvola sfogo aria evaporatore
③	Water drain	Purge eau évaporateur	Kaltwasser abfluss	Drenaje agua evaporador	Scarico acqua evaporatore
④	NA	NA	NA	NA	NA
⑤	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
⑥	NA	NA	NA	NA	NA
⑦	NA	NA	NA	NA	NA
⑧	NA	NA	NA	NA	NA
⑨	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
⑩	NA	NA	NA	NA	NA
⑪	NA	NA	NA	NA	NA
⑫	NA	NA	NA	NA	NA
⑬	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
⑭	Space required to remove cooler tubes	Espace nécessaire aun réentubage de l'évaporateur	Freiraum für rohren austauch	Espacio necesario para cambiar tubos de los intercambiadores	Spazio necessario per la rimozione dei tube evap.
⑮	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
⑯	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
⑰	NA	NA	NA	NA	NA
PT	Total operating weight	Poids total en fonctionnement	Betriebsgewicht	Peso en funcionamiento	Peso in funzionamento
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
M	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostieniento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostieniento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore

TOLERANCE
±10

30XA 352 OPT 254 OR 255
30XA 402 452



DATE
02-04-2012

Feuille
Sheet
7/77
Indice
G

00DCG000009000